

МВД СССР

Отдел внутренних дел
исполнительного комитета
Видновского городского Совета
исполнителей
Видновской области

Директору совхоза "Московский"
т.Лычкину В.В.

18.02.85 90

на № _____ от _____

Технические условия на
строительство 500
хозсараяв на ц/у совхоза
"Московский" (поля
фильтрации пл.0,9 га

Рассмотрев проект отвода земельного участка, отделение пожарной охраны ОВД исполкома Видновского горсовета сообщает, что при разработке проектной документации необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:

1. До ввода в эксплуатацию хоз.сараяв построить пожарное депо на 4 выезда.
2. Запроектировать подъезды, проезды с твердым покрытием (СНиП II-60-75^V).
3. Противопожарный водопровод предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП П-31-74, СНиП Д-30-76.
4. Противопожарные разрывы между сараями, а также между хоз.сараями и существующими гаражами запроектировать в соответствии с требованиями СНиП П-60-75*; П-93-74)

Проектную документацию после разработки представить в отделение пожарной охраны на рассмотрение.

Начальник ОПО ОВД исполкома
Видновского горсовета

Г.И.Князев